

Zpráva o revizi elektrického spotřebiče

ZPR_703

provedené dle ČSN 33 1500, čl. 3.

Provedeno firmou

Předváděcí kopie, V Zahradách 1002, 289 12 SADSKÁ

Technik Zdeněk PREJZA, Sadská, osvědčení č. 77777/5/05/R-E
č.oprávnění 8888/5/05/R-EZ-E2/4**Použité přístroje**

REVEX profi, vč. 12345678, kalibrace platná do 31.12.2010

Provozovatel

První elektro spol. r o.

Druhá část

třetí část

Zatříděno dle ČSN 33 1500, čl. 3.

Nepřenosné spotřebiče používané při administrativní činnosti

Začátek revize 2.4.2012**Lhůta opak.(měs.)** 60**Příště do****Konec revize** 2.4.2012**Datum zpracování** 2.4.2012**2.4.2017****1/2 - Lednice CALEX 275 R**

Ev.ozn. v.č. 7654 DKP 15 A00000000001

Umístění kancelář Nováková**Pjm (kW)** 0,200**Ujm (V)** 230**Ijm (A)** 1,50**Třída ochrany - I****Přívod**

CYSY 3Cx1.00

1,5 m, Měřeno s pevně připojeným přívodem

Prohlídka spotřebiče

vyhovující

Zařízení je bez zjevných, viditelných závad.

Měření na spotřebiči

vyhovující

Odpor PE (Ohm) Rpe = 0,22**Izolační odpory (MOhm)** Ri1 > 20,0**Proud tekoucí ochranným vodičem (mA)** Iun1 = 1,20**Legenda k izolačním odporům:**

Ri1 - základní izolace (MOhm)

Ri2 - přídatná izolace (MOhm)

Ri3 - zesílená izolace (MOhm)

Provedená měření jsou v povolených tolerancích

Funkční zkouška spotřebiče

vyhovující

Zkouška chodu bez zjevných závad

Zařízení je schopné bezpečného provozu

Celkové hodnocení - vyhovující

Zpráva o revizi elektrického spotřebiče

ZPR_703

provedené dle ČSN 33 1500, čl. 3.

2/2 - Lednice Samsung CEX50

Ev.ozn. v.č. 15688 DKP 256 A00000000002

Umístění kancelář Nováková**Pjm (kW)** 0,200 **Ujm (V)** 230 **Ijm (A)** 1,50 **Třída ochrany - I****Přívod** CYSY 3Cx1.00 1,5 m, Měřeno s pevně připojeným přívodem**Prohlídka spotřebiče** vyhovující
Zařízení je bez zjevných, viditelných závad.**Měření na spotřebiči** vyhovující
Odpor PE (Ohm) $R_{pe} = 0,18$ **Izolační odpory (MOhm)** $R_{i1} > 20,0$ **Proud tekoucí ochranným vodičem (mA)** $I_{un1} = 0,12$ **Legenda k izolačním odporům:**

Ri1 - základní izolace (MOhm)

Ri2 - přidavná izolace (MOhm)

Ri3 - zesílená izolace (MOhm)

Provedená měření jsou v povolených tolerancích

Funkční zkouška spotřebiče vyhovující
Zkouška chodu bez zjevných závad

Zařízení je schopné bezpečného provozu

Celkové hodnocení - vyhovující

Konec zprávy ZPR_703